VERBALE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE

A. IMPIANTO

Cliente / committente **FERRARI LUCA** Indirizzo **Via Manzoni**

n. **8** Comune **Corbetta**

Prov. **MI** Dichiarazione di conformità n° **0001-2026**

Volume di accumulo **5,0 m³**

Usi ☑ Irrigazione ☑ Cassette WC ☐ Lavatrice ☑ Pulizie esterne ☑ Altro **Lavaggio auto**

B. VERIFICHE

Verifiche

N.	Verifica	Positivo	Negativo	N.A.	Note
1	Filtro in ingresso e troppo pieno	☑	☐	☐	
2	Rete duale separata da quella potabile	☑	☐	☐	
3	Reintegro da acquedotto con disconnessione (air gap)	☑	☐	☐	
4	Rubinetti e tubazioni segnalati «acqua non potabile»	☑	☐	☐	
5	Pompa e protezioni	☑	☐	☐	

Impianto verificato.

Il tecnico che ha eseguito le prove	Il responsabile tecnico (timbro e firma)	Il committente (per presa visione)
	IMPIANTI DEMO S.R.L. VIA ROMA 1 - 20121 MILANO P.IVA 01234561890 INFO@IMPIANTIDEMO.IT	

Data **07/10/2026**