IMPIANTI DEMO
Elettrici · Termoidraulici · Clima

CERT.IMP. Mod. PIN 2.5 (da far firmare al professionista)

MOD. PIN 2.5-2018 CERT.IMP. — Vigili del Fuoco (D.P.R. 151/2011, DM 7.8.2012). La firma un professionista antincendio; si usa quando manca la dichiarazione dell'installatore.

Protocollo: **0001-2026**

CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA E DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

RIFERIMENTO

Rif. Pratica VV.F. n. **PRATICA ESEMPIO 12345**

IL SOTTOSCRITTO PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

Professionista (titolo, cognome e nome) **Ing. Paolo Bassi**

Iscritto all'Albo dell'Ordine/Collegio di — n. **Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano n. A-00000**

Iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno (art. 16 c.4 D.Lgs. 139/2006) n.
MI-00000-I-00000 (elenco Ministero dell'Interno, esempio)

Con ufficio in (indirizzo, comune, telefono) **Studio Bassi, Via Esempio 7, 20013 Magenta (MI), tel. 02 7654321**

Email / PEC **studio.bassi@esempio.it / paolo.bassi@pec.esempio.it**

IMPIANTO

Inteso come ☑ Nuovo impianto ☐ Ampliamento ☐ Altro

Identificazione dell'edificio, complesso, etc. **Condominio Le Querce – autorimessa interrata**

Piano, locale e quanto altro necessario per una corretta individuazione
Piano S1, autorimessa da 28 posti auto (circa 850 m²)

Sito in (via, n., c.a.p.) **Via Verdi 12, 20013** Comune, provincia **Magenta (MI)**

Di proprietà di (ditta, società, ente…) **CONDOMINIO LE QUERCE** Con sede in **Via Verdi 12, 20013 Magenta (MI)**

TIPOLOGIA (una sola)

Tipologia ☐ Produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'ENERGIA ELETTRICA

☐ Protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE

☐ Deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di GAS, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti

☐ Deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di SOLIDI E LIQUIDI combustibili o infiammabili o comburenti

☐ RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, evacuazione prodotti della combustione, VENTILAZIONE ED AERAZIONE

☑ ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, di tipo automatico o manuale

☐ CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE ☐ RIVELAZIONE di fumo, calore, gas e incendio

☐ SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO

Denominazione dell'impianto **Impianto sprinkler a umido e rete idranti UNI 45 autorimessa**

Descrizione dell'impianto
Impianto sprinkler a umido classe OH2 con 64 erogatori 68 °C K80, valvola di controllo e allarme DN 100; rete idranti con 4 idranti UNI 45; alimentazione da vasca 30 m³ con gruppo di pompaggio UNI EN 12845 (elettropompa + motopompa + pompa pilota).

CERTIFICA

che, sulla base dei sopralluoghi e degli accertamenti effettuati, tenuto altresì conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato, l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte e risulta regolarmente funzionante.

Disposizioni di prevenzione incendi e prescrizioni del Comando VV.F. applicabili (qualora esistenti)
D.M. 15/05/2020 (RTV autorimesse); D.M. 20/12/2012; parere di conformità Comando VV.F. Milano – PRATICA ESEMPIO 12345.

Norme di buona tecnica (UNI, EN, CEI…) rispettate al momento della realizzazione
UNI EN 12845:2020, UNI 10779:2021, UNI 11292, UNI EN 671-1/2

Allegati ☑ a) Schema dell'impianto come realizzato (con dati tecnici e componenti)

☑ b) Rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento ☑ c) Manuale d'uso e manutenzione ☐ d) Altro

Gli allegati, consegnati al responsabile dell'attività, fanno parte del fascicolo da rendere disponibile presso l'indirizzo indicato nella SCIA.

Firma e timbro del professionista

IMPIANTI DEMO S.R.L.
VIA ROMA 1 - 20121 MILANO
P.IVA 01234567890
INFO@IMPIANTIDEMO.IT

Data **07/10/2026**

NOTE

Testo dal Mod. PIN 2.5–2018 su vigilfuoco.it.