IMPIANTI DEMO
Elettrici · Termoidraulici · Clima

Serbatoio GPL fino a 5 m³ (Mod. PIN 2.7)

MOD. PIN 2.7 GPL-2012 — rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 11.02.98, n° 32
(serbatoio non a servizio di attività soggette ai sensi del DPR 151/11)

Protocollo: **0001-2026**

DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE SERBATOIO PER G.P.L., IN DEPOSITI SINO A 5 M³ DI CAPACITÀ COMPLESSIVA, DI CUI AL DM 22.01.08, n° 37

RIFERIMENTO

Rif. Pratica VV.F. n. **PRATICA ESEMPIO 12345**

IL SOTTOSCRITTO

Cognome e nome **MARIO ROSSI**

In qualità di ☑ Responsabile tecnico ☐ Legale rappresentante ☐ Altro

Della ditta **IMPIANTI DEMO S.R.L.**

La ditta è ☐ Azienda distributrice rifornitrice del G.P.L.

☑ Impresa installatrice in possesso dei requisiti previsti dal DM 22.1.2008 n. 37

Con ufficio/sede in (indirizzo, c.a.p., comune, provincia)
Via Roma 1, 20121 Milano (MI)

C.F. **01234567890** Telefono/fax **02 1234567**

Email **info@impiantidemo.it** PEC **impiantidemo@pec.esempio.it**

IN RELAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO DI G.P.L. (dati dalla documentazione a corredo del serbatoio)

Matricola **ESEMPIO-0123** N° di fabbrica **ESEMPIO-F-4567**

Costruttore **Serbatoi Esempio S.p.A.** Capacità **1,0 m³**

Tipo e modalità di installazione (fuori terra, interrato, ricoperto…)
Serbatoio orizzontale interrato in giardino, posato su letto di sabbia con protezione catodica; distanze di sicurezza secondo D.M. 14/05/2004.

Presso l'utenza: cognome e nome / ditta **FERRARI LUCA** Via **Via Manzoni 8**

Comune **Corbetta** Provincia **MI**

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n° 32, che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e, in particolare, di aver:

A) osservato la regola tecnica di prevenzione incendi approvata con decreto del Ministero dell'Interno 14 maggio 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

B) installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte ed adatti al luogo ed al tipo di installazione;

C) controllata l'installazione del serbatoio ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche previste dalla vigente normativa;

D) informato l'utente sull'osservanza di specifici obblighi, divieti, e limitazioni finalizzati a garantire l'esercizio del deposito in sicurezza.

N.B. Le modalità di autenticazione della presente dichiarazione devono essere conformi agli articoli 21 e 38 del D.P.R. 445/2000; responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000).

Il dichiarante (timbro e firma)	Per presa visione ed accettazione: l'utilizzatore del serbatoio (se diverso dal proprietario)
IMPIANTI DEMO S.R.L. VIA ROMA 1 – 20121 MILANO P.IVA 01234567890 INFO@IMPIANTIDEMO.IT	

Data **07/10/2026**

NOTE

Testo e campi dal Mod. PIN 2.7 GPL-2012 pubblicato su vigilfuoco.it. Per depositi oltre 5 m³ o a servizio di attività soggette: SCIA (Mod. PIN 2 GPL) a cura del titolare.