IMPIANTI DEMO
Elettrici · Termoidraulici · Clima

Rischio legionella: valutazione e registro

Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi (Conferenza Stato-Regioni 7/5/2015); D.Lgs. 18/2023

Protocollo: **0001-2026**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA E REGISTRO DEGLI INTERVENTI

A. STRUTTURA

Cliente / committente **OFFICINA MECCANICA ESEMPIO S.R.L.** Indirizzo **Via dell'Industria** n. **5** Comune **Sedriano** Prov. **MI**

Tipo di struttura ☐ Abitazione / condominio ☐ Struttura ricettiva ☐ Struttura sanitaria / RSA ☐ Palestra / centro sportivo ☑ Luogo di lavoro ☐ Altro

Responsabile della struttura / gestore **Datore di lavoro — Officina Meccanica Esempio S.r.l.**

B. IMPIANTO E PUNTI CRITICI

Produzione dell'acqua calda (tipo, accumulo in litri) **Bollitore a pompa di calore 300 l per docce e lavabi degli spogliatoi, con ricircolo**

Temperatura di accumulo **60 °C** Temperatura di ritorno del ricircolo **52 °C**

Punti critici

N.	Verifica	Presente	Assente	Da verificare	Note
1	Rami morti o poco usati	☑	☐	☐	Doccia n. 4 poco usata: flussaggio settimanale
2	Accumuli e serbatoi	☑	☐	☐	Bollitore 300 l, ciclo antilegionella settimanale a 65 °C
3	Docce e terminali poco usati	☑	☐	☐	Docce spogliatoio usate solo a fine turno
4	Miscelatori termostatici	☑	☐	☐	Miscelatore termostatico centralizzato a 43 °C
5	Torri di raffreddamento / umidificatori	☐	☑	☐	
6	Filtri e addolcitori	☐	☑	☐	

C. REGISTRO

Interventi

05/10/2026 · Campionamento · Bollitore, ritorno ricircolo, doccia n. 4
Esito: **< 100 ufc/L** · Eseguito da: **Laboratorio di esempio**

12/10/2026 · Pulizia e disincrostazione soffioni e rompigetto · Tutte le docce e i lavabi
Esito: **Eseguito** · Eseguito da: **LUCA BIANCHI — IMPIANTI DEMO S.R.L.**

12/10/2026 · Shock termico 70 °C · Bollitore e rete ACS
Esito: **Eseguito, 70 °C ai punti per 30 min** · Eseguito da: **LUCA BIANCHI — IMPIANTI DEMO S.R.L.**

Il registro va conservato dal responsabile della struttura.

Il tecnico (timbro e firma)

IMPIANTI DEMO S.R.L.
VIA ROMA 1 - 20121 MILANO
P.IVA 01234567890
INFO@IMPIANTIDEMO.IT

Il responsabile della struttura

Data **07/10/2026**

NOTE

Soglie, frequenze e obblighi dipendono dal tipo di struttura: verificarli sulle Linee guida 2015 e sul D.Lgs. 18/2023.