IMPIANTI DEMO
Elettrici · Termoidraulici · Clima

Verifiche locali medici (CEI 64-8 sez. 710)

CEI 64-8 Parte 7 Sezione 710 — verifiche iniziali e periodiche; D.P.R. 462/2001 verifica ogni 2 anni

Protocollo: **0001-2026**

VERBALE DELLE VERIFICHE NEI LOCALI AD USO MEDICO

A. STRUTTURA

Cliente / committente **Officina Meccanica Esempio S.r.l.**

Indirizzo **Via dell'Industria**

n. **5**

Comune **Sedriano**

Prov. **MI**

Dichiarazione di conformità n° **0019-2026**

Locali

Locale	Gruppo (0 / 1 / 2)	Attività medica	Sistema IT-M (sì/no)
Infermeria aziendale - sala visite medico competente	1	Visite e piccole medicazioni, ECG	No
Infermeria - locale attesa / primo soccorso	0	Primo soccorso	No

B. VERIFICHE

Verifiche

N.	Verifica	Positivo	Negativo	N.A.	Note
1	Classificazione dei locali concordata con il personale medico	☑	☐	☐	Classificazione concordata con il medico competente
2	Differenziali (tipo A o B) a protezione dei circuiti dei locali di gruppo 1 e 2	☑	☐	☐	Differenziali tipo A 30 mA, intervento 21 ms
3	Trasformatore di isolamento e dispositivo di controllo dell'isolamento (IT-M)	☐	☐	☑	Nessun locale di gruppo 2
4	Segnalazione ottica e acustica del dispositivo di controllo nell'area sorvegliata	☐	☐	☑	
5	Nodo equipotenziale: collegamento di masse e masse estranee	☑	☐	☐	
6	Resistenza dei collegamenti equipotenziali (valore limite secondo norma)	☑	☐	☐	Resistenza massima misurata 0,05 Ω
7	Alimentazione di sicurezza: tempi di commutazione e autonomia	☐	☐	☑	Non prevista per i locali di gruppo 0 e 1 in questa struttura
8	Illuminazione di sicurezza dei locali	☑	☐	☐	Apparecchio autonomo 1 h nella sala visite

Prossima verifica periodica (D.P.R. 462: ogni 2 anni) entro il **14/10/2028**

Verifiche eseguite con gli esiti indicati.

Il tecnico che ha eseguito le prove	Il responsabile tecnico (timbro e firma)	Il committente (per presa visione)
	IMPIANTI DEMO S.R.L. VIA ROMA 1 - 20121 MILANO P.IVA 01234567890 INFO@IMPIANTIDEMO.IT	

Data **07/10/2026**

NOTE

Valori limite e periodicità delle prove da verificare sull'edizione vigente della CEI 64-8 sez. 710.