IMPIANTI DEMO
Elettrici · Termoidraulici · Clima

Pulizia e controllo canna fumaria (biomassa)

UNI 10847 (pulizia e manutenzione), UNI 10683 (generatori a legna e pellet) — edizioni da verificare

Protocollo: **0001-2026**

RAPPORTO DI PULIZIA E CONTROLLO DEL CAMINO / CANNA FUMARIA

A. IMPIANTO

Cliente / committente **FERRARI LUCA** Indirizzo **Via Manzoni**

n. **8** Comune **Corbetta**

Prov. **MI**

Generatore: tipo (stufa, camino, caldaia a pellet/legna), marca, modello

Inserto per caminetto a legna 12 kW (modello di esempio), matricola ESEMPIO-IN-0790

Combustibile ☑ Legna ☐ Pellet ☐ Cippato ☐ Altro

B. INTERVENTO

Controlli

N.	Verifica	Positivo	Negativo	N.A.	Note
1	Pulizia del canale da fumo e della canna fumaria	☑	☐	☐	
2	Rimozione di depositi e catrame	☑	☐	☐	
3	Integrità dei condotti e delle giunzioni	☑	☐	☐	
4	Tiraggio / depressione misurata	☑	☐	☐	
5	Comignolo e terminale	☑	☐	☐	
6	Presa d'aria comburente	☑	☐	☐	

Tiraggio misurato **14 Pa**

Quantità e tipo di residui rimossi **Circa 2 kg di fuliggine secca e incrostazioni leggere; tracce di catrame rimosse dal canale da fumo**

Prossima pulizia entro il **15/10/2027**

Intervento eseguito; conservare il rapporto con il libretto di impianto.

Il tecnico (timbro e firma)

IMPIANTI DEMO S.R.L.
VIA ROMA 1 - 20121 MILANO
P.IVA 01234567890
INFO@IMPIANTIDEMO.IT

Il responsabile dell'impianto

Data **07/10/2026**